

ที่ พง ๐๐๒๒/ว



ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการโรงแรมหรสพเพื่อต่ออายุใบอนุญาต
เรียน

ด้วย บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๓๙, ๑๘๓๙/๑, ๑๘๓๙/๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวบุญยงษ์ ปรีชาอดุลศิริณผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ได้มอบอำนาจให้ นายณัฐพงษ์ วงศ์สาม ได้ยื่นเรื่องราวขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงแรมหรสพ ประเภท ค จำนวน ๓ โรง ได้แก่ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ โรงที่ ๑ , โรงที่ ๒ และโรงที่ ๓ ซึ่งอาคารตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๕ , ๒๙๗ อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ในการนี้ จังหวัดพังงา จึงขอเชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงแรมหรสพตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการโรงแรมหรสพ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ประกอบกิจการโรงแรมหรสพที่ยื่นขออนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ฝ่ายปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๒๕

โทรสาร ๐ ๗๖๔๖ ๐๗๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_phangnga@dpt.mail.go.th

นายภิเชก มั่นบุปผชาติ ๐๘ ๓๐๓๒ ๔๒๗๑

๒๒
แจ้งทนาย

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
๓. นายกเทศมนตรีเมืองพังงา
๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ศูนย์การค้าบีคี่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา

๔.๑ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอต่อใบอนุญาตให้ใช้ประกอบกิจการโรงมหรสพ จำนวน ๓ โรง รายละเอียดดังนี้

๑) โรงที่ ๑ เป็นโรงมหรสพ ประเภท ค จำนวน ๑๔๔ ที่นั่ง

๒) โรงที่ ๒ เป็นโรงมหรสพ ประเภท ค จำนวน ๑๔๔ ที่นั่ง

๓) โรงที่ ๓ เป็นโรงมหรสพ ประเภท ค จำนวน ๒๙๐ ที่นั่ง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

แบบการตรวจสอบที่โรงแรม

การตรวจอนุญาตอาคารโรงแรม เลขที่..... ตรวจครั้งที่..... วันที่..... เวลา.....	ชื่อโรงแรม เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ สาขาพังงา โรงฯ ที่ 1 สถานที่ตั้ง เลขที่ 295-297 อาคารศูนย์การค้าบีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
---	--

ข้อมูลพื้นฐาน ขึ้นเรื่องราว วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ชื่อ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคาร

ประเภท ☐ ก ☐ ข ☒ ค ☐ ง ☐ จ ขนาดความจุชั้นล่าง ที่นั่ง ความจุชั้นบน ที่นั่ง ความจุรวม 144 ที่นั่ง

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		หมายเหตุ
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
1. สถานที่ตั้งโรงแรม					
- ที่ตั้งของโรงแรม	ต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน	ตั้งอยู่ที่ระดับ.....เมตร			
โรงประเภท ก ข จ					
- ตั้งอยู่ในที่ดินที่มีด้านที่ติดถนนสาธารณะ	ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร	ยาว.....เมตร			
- ถนนสาธารณะที่มีเขตทาง	กว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร	กว้าง..... เมตร			
โรงประเภท ค ง					
- ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีบันไดหนีไฟ หรือ ทางหนีไฟเพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร	อย่างน้อย 2 ทาง	จำนวน..... บันได/ทาง			
2. ระบบความปลอดภัยและป้องกัน					
2.1 ผู้ดูแลความปลอดภัย	ต้องมีคู่มือช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างหรือกำลัง	ต้องมีทางเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานฯ	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.3 แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผง	ต้องลงดินตามมาตรฐานฯ	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.4 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง					
- สำหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉินต่างๆ		☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	จะต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับไฟส่องสว่างทางเดิน		☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับไฟส่องสว่างบันไดหนีไฟ		☐ มี ☐ ไม่มี			
3. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้					
3.1. กริ่งสัญญาณ	ส่งเสียงสัญญาณได้ยินอย่างทั่วถึง	☐ มี ☐ ไม่มี			
3.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุ	มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบที่ใช้มือ	☐ มี ☐ ไม่มี			
3.3 ถ้าโรงแรมอยู่ในอาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ	ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับอาคารหลักด้วย	☐ มี ☐ ไม่มี			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
4. ระบบป้องกันเพลิงไหม้					
4.1 ท่อจ่ายน้ำดับเพลิง	ต้องทนความดัน 1.2 เมกะปาสกาลและทดสอบแรงดัน	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.2 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง	ต้องมีหัวต่อสายฉีดน้ำ $\varnothing 25$ mm และหัวต่อสวมเร็ว $\varnothing 65$ mm	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.3 ที่เก็บน้ำสำรอง	ต้องมีเพียงพอต่อการดับเพลิง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.4 หัวรับน้ำดับเพลิง	ต้องมีป้ายเขียน “ หัวรับน้ำดับเพลิง ” ด้วยสีสะท้อนแสง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.5 เครื่องดับเพลิงยกหัว (ถังดับเพลิง)	- ขนาดถึง 15 ปอนด์ - ติดตั้งสูงไม่เกิน 1.50 เมตร	ขนาด.....ปอนด์ ติดตั้งสูง.....เมตร			
บริเวณที่นั่งคนดูชั้นล่าง					
- ติดตั้งที่ผนังหลังที่นั่งแถวหลังสุด	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่ผนังประมาณกึ่งกลางที่นั่งคนดู	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่ผนังหน้าที่นั่งคนดูแถวหน้าสุด	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่ผนังด้านหลังจอหรือเวที	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
บริเวณที่นั่งคนดูชั้นบน (ถ้ามี)					
- ติดตั้งที่แถวหน้าสุดคนดู	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่แถวหลังสุดคนดู	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- บริเวณห้องฉาย	อย่างน้อย 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
สำหรับโรงประเภท ๑	จะต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรและเพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่องต่อพื้นที่ 250 ตารางเมตร ที่เพิ่มขึ้น	☐ มีจำนวน.....ถึง/.....ม ² ☐ ไม่มี			
4.6 โรงมหรสพ ที่อยู่ในอาคารขนาดใหญ่	ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.7 ทางหนีไฟ	ต้องป้องกันไฟและกันควันได้ และทนไฟได้ 2 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.8 โรงมหรสพ ๒ และ ๓	ต้องมีไฟแสงสว่างระหว่างแถวที่นั่งตลอดแนวทางเดิน	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.9 แนวทางเดินภายในโรง	ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.10 ผนังโรงมหรสพ	ต้องทนไฟได้ 2 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.11 ประตูทางออก	ต้อง เปิดได้ตลอดเวลาที่มีคนอยู่ภายในโรง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.12 วัสดุตกแต่ง	ต้องมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่กระจายควัน	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.13 สายไฟ	ต้องเดินในท่อแต่ถ้าเป็นสายทนไฟต้องทนได้ 1 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
5.การจัดที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพ					
5.1 จำนวนที่นั่งติดต่อกันขาหนึ่งตอนปลายสุดของที่นั่งต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.2 จำนวนที่นั่งติดต่อกันตลอดแนวกั้นหนึ่งตอนปลายสุดของที่นั่งแต่ละตอนต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 16 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.3 จำนวนที่นั่งตอนที่ติดผนังด้านข้างโรงมหรสพปลายสุดของที่นั่งตอนที่ไม่มีผนังต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.4 ที่นั่งคนดูต้องห่างจากจุดสูงสุดของจอหรือเวที	1.5 เท่าของจุดสูงสุด (สำหรับโรงประเภท จ)	ความสูงสุด.....เมตร ระยะห่างที่นั่ง-จอ.....เมตร			
6. จำนวนทางออก/ประตูทางออก					
6.1 โรงที่มีความจุไม่เกิน 50 คน	ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			ขนาดทางออก/ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
6.2 โรงที่มีความจุไม่เกิน 51 - 250 คน	ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
6.3 โรงที่มีความจุไม่เกิน 251 - 600 คน	ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
6.4 โรงที่มีความจุไม่เกิน 601 คนขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
7. ทางเดินตามขวางภายในโรงมหรสพ					
7.1 ทางเดินด้านหน้า	กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
7.2 ทางเดินด้านหลัง		ความกว้าง.....เมตร			
7.3 ทางเดินกลางทุกระยะที่นั่งไม่เกิน ๘ แถว		ความกว้าง.....เมตร			
8.ทางออก/ประตูทางออก					
8.1 ทางออก/ประตูทางออกด้านข้าง	ต้องตรงกับแนวทางเดินตามแนวขวางของโรง	☐ มี ☐ ไม่มี			ขนาดทางออกประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
8.2 ระยะห่างระหว่างทางออกหรือประตู	ระยะไม่น้อยกว่า 1/2 ของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุด	1/2 ของเส้นทแยงมุม.....เมตร ระยะห่างประตู.....เมตร			
8.3 ทางออกด้านหลังเวที(ถ้ามี)	อย่างน้อย 1 แห่ง	☐ มี ☐ ไม่มี จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
8.4 ขนาดความกว้างประตูทางออก	กว้าง×สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร × ๒.๐๐ เมตร	กว้าง.....เมตร สูง.....เมตร			
8.5 ธรณีประตูหรือขอบกั้น	ห้ามมีธรณีประตู หากมีระดับพื้นต่างกันให้มีระดับพื้นด้านนอกต่ำกว่าด้านในได้ไม่เกิน 2.5 ซม.	☐ ไม่ธรณี ☐ มีธรณี ☐ มีระดับพื้นต่างกัน.....ซม.			
8.6 ทุกบานประตูทางออกมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ	ไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน)	ระยะห่าง.....เมตร			
8.7 ทุกที่นั่งต้องมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ	ไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน)	ระยะห่าง.....เมตร			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
8.8 โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่มีโถงเปิด	ต้องมีระบบควบคุมการกระจายควันและระบบระบายควัน	☐ มี ☐ ไม่มี			
8.9 บันไดหนีไฟ	กว้างไม่น้อย 0.90 เมตร ระบายคนออกสู่ภายนอกได้ ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง	ความกว้าง.....เมตร ใช้เวลาระบายคน.....ชั่วโมง			
8.10 ทางออกสู่บันไดจะต้องมีขนาด	กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
9.ทางเดินภายนอก					
9.1 ทางเดินรอบโรงมหรสพ	กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
9.2 ทางเดินภายนอกที่ใช้ร่วมกับโรงอื่น	กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
ความเห็นเจ้าหน้าที่ ☐ เห็นควรออกใบอนุญาตฯ ได้ ☐ เห็นควรแก้ไขเนื่องจากมีข้อบกพร่องดังนี้ 		ลงชื่อ ประธานกรรมการ (.....) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) นายกเทศมนตรีเมืองพังงา ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ (.....) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา			

แบบการตรวจสอบที่โรงแรม

การตรวจอนุญาตอาคารโรงแรม	ชื่อโรงแรม <u>เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ สาขาพังงา โรงฯ ที่ 2</u>
เลขที่	สถานที่ตั้ง <u>เลขที่ 295.297 อาคารศูนย์การค้าบีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนเพชรเกษม</u>
ตรวจครั้งที่	<u>ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา</u>
วันที่	
เวลา	

ข้อมูลพื้นฐาน ขึ้นเรื่องราว วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ชื่อ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคาร

ประเภท ☐ ก ☐ ข ☒ ค ☐ ง ☐ จ ขนาดความจุชั้นล่าง ที่นั่ง ความจุชั้นบน ที่นั่ง ความจุรวม 144 ที่นั่ง

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		หมายเหตุ
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
1.สถานที่ตั้งโรงแรม					
- ที่ตั้งของโรงแรม	ต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน	ตั้งอยู่ที่ระดับ.....เมตร			
โรงประเภท ก ข จ					
- ตั้งอยู่ในที่ดินที่มีด้านที่ติดถนนสาธารณะ	ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร	ยาว.....เมตร			
- ถนนสาธารณะที่มีเขตทาง	กว้างไม่น้อยกว่า10.00 เมตร	กว้าง..... เมตร			
โรงประเภท ค ง					
- ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีบันไดหนีไฟ หรือทางหนีไฟเพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร	อย่างน้อย 2 ทาง	จำนวน..... บันได/ทาง			
2.ระบบความปลอดภัยและป้องกัน					
2.1 ผู้ดูแลความปลอดภัย	ต้องมีวุฒิช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างหรือกำลัง	ต้องมีทางเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานฯ	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.3 แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผง	ต้องลงดินตามมาตรฐานฯ	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.4 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง					
- สำหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉินต่างๆ		☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	จะต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับไฟส่องสว่างทางเดิน		☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับไฟส่องสว่างบันไดหนีไฟ		☐ มี ☐ ไม่มี			
		☐ มี ☐ ไม่มี			
3. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้					
3.1. กริ่งสัญญาณ	ส่งเสียงสัญญาณได้เป็นอย่างดีถึง	☐ มี ☐ ไม่มี			
3.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุ	มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบที่ใช้มือ	☐ มี ☐ ไม่มี			
3.3 ถ้าโรงแรมอยู่ในอาคารสูง , อาคารขนาดใหญ่ , อาคารขนาดใหญ่พิเศษ	ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับอาคารหลักด้วย	☐ มี ☐ ไม่มี			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
4. ระบบป้องกันเพลิงไหม้					
4.1 ท่อจ่ายน้ำดับเพลิง	ต้องทนความดัน 1.2 เมกะปาสกาลและทาสีแดง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.2 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง	ต้องมีหัวต่อสายฉีดน้ำ $\varnothing 25$ mm และหัวต่อสวมเร็ว $\varnothing 65$ mm	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.3 ที่เก็บน้ำสำรอง	ต้องมีเพียงพอต่อการดับเพลิง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.4 หัวรับน้ำดับเพลิง	ต้องมีป้ายเขียน “ หัวรับน้ำดับเพลิง ” ด้วยสีสะท้อนแสง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.5 เครื่องดับเพลิงยกหัว (ถึงดับเพลิง)	- ขนาดถึง 15 ปอนด์ - ติดตั้งสูงไม่เกิน 1.50 เมตร	ขนาด.....ปอนด์ ติดตั้งสูง.....เมตร			
บริเวณที่นั่งคนดูชั้นล่าง					
- ติดตั้งที่ผนังหลังที่นั่งแถวหลังสุด	ข้างละ 1 ถึง รวม 2 ถึง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่ผนังประมาณกึ่งกลางที่นั่งคนดู	ข้างละ 1 ถึง รวม 2 ถึง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่ผนังหน้าที่นั่งคนดูแถวหน้าสุด	ข้างละ 1 ถึง รวม 2 ถึง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่ผนังด้านหลังจอหรือเวที	ข้างละ 1 ถึง รวม 2 ถึง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
บริเวณที่นั่งคนดูชั้นบน (ถ้ามี)					
- ติดตั้งที่แถวหน้าสุดคนดู	ข้างละ 1 ถึง รวม 2 ถึง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่แถวหลังสุดคนดู	ข้างละ 1 ถึง รวม 2 ถึง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- บริเวณห้องฉาย	อย่างน้อย 2 ถึง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
สำหรับโรงประเภท ก	จะต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรและเพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่องต่อพื้นที่ 250 ตารางเมตร ที่เพิ่มขึ้น	☐ มีจำนวน.....ถึง/.....ม ² ☐ ไม่มี			
4.6 โรงมหรสพ ที่อยู่ในอาคารขนาดใหญ่	ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.7 ทางหนีไฟ	ต้องป้องกันไฟและกันควันได้ และทนไฟได้ 2 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.8 โรงมหรสพ ก และ ก	ต้องมีไฟแสงสว่างระหว่างแถวที่นั่งตลอดแนวทางเดิน	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.9 แนวทางเดินภายในโรง	ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.10 ผนังโรงมหรสพ	ต้องทนไฟได้ 2 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.11 ประตูทางออก	ต้อง เปิดได้ตลอดเวลาที่มีคนอยู่ภายในโรง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.12 วัสดุตกแต่ง	ต้องมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่กระจายควัน	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.13 สายไฟ	ต้องเดินในท่อแต่ถ้าเป็นสายทนไฟต้องทนได้ 1 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
5.การจัดที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพ					
5.1 จำนวนที่นั่งติดต่อกันยาวหนึ่งตอนปลายสุดของที่นั่งต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.2 จำนวนที่นั่งติดต่อกันตลอดแนวเกินหนึ่งตอนปลายสุดของที่นั่งแต่ละตอนต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 16 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.3 จำนวนที่นั่งตอนที่ติดผนังด้านข้างโรงมหรสพปลายสุดของที่นั่งตอนที่ติดผนังต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.4 ที่นั่งคนดูต้องห่างจากจุดสูงสุด ของจอหรือเวที	1.5 เท่าของจุดสูงสุด (สำหรับโรงประเภท จ)	ความสูงสุด.....เมตร ระยะห่างที่นั่ง-จอ.....เมตร			
6. จำนวนทางออก/ประตูทางออก					
6.1 โรงที่มีความจุไม่เกิน 50 คน	ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			ขนาดทางออก/ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
6.2 โรงที่มีความจุไม่เกิน 51 - 250 คน	ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
6.3 โรงที่มีความจุไม่เกิน 251 - 600 คน	ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
6.4 โรงที่มีความจุไม่เกิน 601 คนขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
7. ทางเดินตามขวางภายในโรงมหรสพ					
7.1 ทางเดินด้านหน้า	กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
7.2 ทางเดินด้านหลัง		ความกว้าง.....เมตร			
7.3 ทางเดินกลางทุกระยะที่นั่งไม่เกิน ๘ แถว		ความกว้าง.....เมตร			
8.ทางออก/ประตูทางออก					
8.1 ทางออก/ประตูทางออกด้านข้าง	ต้องตรงกับแนวทางเดินตามแนวขวางของโรง	☐ มี ☐ ไม่มี			ขนาดทางออกประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
8.2 ระยะห่างระหว่างทางออกหรือประตู	ระยะไม่น้อยกว่า 1/2 ของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุด	1/2 ของเส้นทแยงมุม.....เมตร ระยะห่างประตู.....เมตร			
8.3 ทางออกด้านหลังเวที(ถ้ามี)	อย่างน้อย 1 แห่ง	☐ มี ☐ ไม่มี จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
8.4 ขนาดความกว้างประตูทางออก	กว้าง×สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร × ๒.๐๐ เมตร	กว้าง.....เมตร สูง.....เมตร			
8.5 ธรณีประตูหรือขอบกั้น	ห้ามมีธรณีประตู หากมีระดับพื้นต่างกันให้มีระดับพื้นด้านนอกต่ำกว่าด้านในได้ไม่เกิน 2.5 ซม.	☐ ไม่ธรณี ☐ มีธรณี ☐ มีระดับพื้นต่างกัน.....ซม.			
8.6 ทุกบานประตูทางออกมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ	ไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน)	ระยะห่าง.....เมตร			
8.7 ทุกที่นั่งต้องมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ	ไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน)	ระยะห่าง.....เมตร			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
8.8 โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่มีโล่งเปิด	ต้องมีระบบควบคุมการกระจายควันและระบบระบายควัน	☐ มี ☐ ไม่มี			
8.9 บันไดหนีไฟ	กว้างไม่น้อย 0.90 เมตร ระบายคนออกสู่ภายนอกได้ ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง	ความกว้าง.....เมตร ใช้เวลาระบายคน.....ชั่วโมง			
8.10 ทางออกสู่บันไดจะต้องมีขนาด	กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
9.ทางเดินภายนอก					
9.1 ทางเดินรอบโรงมหรสพ	กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
9.2 ทางเดินภายนอกที่ใช้ร่วมกับโรงอื่น	กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
ความเห็นเจ้าหน้าที่ ☐ เห็นควรออกใบอนุญาตฯ ได้ ☐ เห็นควรแก้ไขเนื่องจากมีข้อบกพร่องดังนี้ 		ลงชื่อ ประธานกรรมการ (.....) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) นายกเทศมนตรีเมืองพังงา ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ (.....) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา			

แบบการตรวจสอบสถานที่โรงแรม

การตรวจอนุญาตอาคารโรงแรม เลขที่..... ตรวจครั้งที่..... วันที่..... เวลา.....	ชื่อโรงแรม <u>เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ สาขาพังงา โรงฯ ที่ 3</u> สถานที่ตั้ง เลขที่ <u>295,297 อาคารศูนย์การค้าบีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนเพชรเกษม</u> ตำบล <u>ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา</u>
--	--

ข้อมูลพื้นฐาน ขึ้นเรื่องราว วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ชื่อ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคาร

ประเภท ☐ ก ☐ ข ☒ ค ☐ ง ☐ จ ขนาดความจุชั้นล่าง..... ที่นั่ง ความจุชั้นบน..... ที่นั่ง ความจุรวม..... 290..... ที่นั่ง

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		หมายเหตุ
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
1.สถานที่ตั้งโรงแรม					
- ที่ตั้งของโรงแรม	ต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน	ตั้งอยู่ที่ระดับ.....เมตร			
โรงประเภท ก ข จ					
- ตั้งอยู่ในที่ดินที่มีด้านที่ติดถนนสาธารณะ	ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร	ยาว.....เมตร			
- ถนนสาธารณะที่มีเขตทาง	กว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร	กว้าง..... เมตร			
โรงประเภท ค ง					
- ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีบันไดหนีไฟ หรือทางหนีไฟเพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร	อย่างน้อย 2 ทาง	จำนวน..... บันได/ทาง			
2.ระบบความปลอดภัยและป้องกัน					
2.1 ผู้ดูแลความปลอดภัย	ต้องมีวุฒิช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างหรือกำลัง	ต้องมีทางเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานฯ	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.3 แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผง	ต้องลงดินตามมาตรฐานฯ	☐ มี ☐ ไม่มี			
2.4 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง					
- สำหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉินต่างๆ		☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้	จะต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับไฟส่องสว่างทางเดิน		☐ มี ☐ ไม่มี			
- สำหรับไฟส่องสว่างบันไดหนีไฟ		☐ มี ☐ ไม่มี			
3. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้					
3.1. กริ่งสัญญาณ	ส่งเสียงสัญญาณได้ขึ้นอย่างทั่วถึง	☐ มี ☐ ไม่มี			
3.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุ	มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบที่ชำมือ	☐ มี ☐ ไม่มี			
3.3 ถ้าโรงแรมอยู่ในอาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ	ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับอาคารหลักด้วย	☐ มี ☐ ไม่มี			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
4. ระบบป้องกันเพลิงไหม้					
4.1 ท่อจ่ายน้ำดับเพลิง	ต้องทนความดัน 1.2 เมกะปาสกาลและทาสีแดง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.2 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง	ต้องมีหัวต่อสายฉีดน้ำ Ø25 mm และหัวต่อสวมเร็ว Ø65 mm	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.3 ที่เก็บน้ำสำรอง	ต้องมีเพียงพอต่อการดับเพลิง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.4 หัวรับน้ำดับเพลิง	ต้องมีป้ายเขียน “ หัวรับน้ำดับเพลิง ” ด้วยสีสะท้อนแสง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.5 เครื่องดับเพลิงยกหัว (ถังดับเพลิง)	- ขนาดถัง 15 ปอนด์ - ติดตั้งสูงไม่เกิน 1.50 เมตร	ขนาด.....ปอนด์ ติดตั้งสูง.....เมตร			
บริเวณที่นั่งคนดูชั้นล่าง					
- ติดตั้งที่นั่งหลังที่นั่งแถวหลังสุด	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่นั่งประมาณกึ่งกลางที่นั่งคนดู	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่นั่งหน้าที่นั่งคนดูแถวหน้าสุด	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่นั่งด้านหลังจอหรือเวที	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
บริเวณที่นั่งคนดูชั้นบน (ถ้ามี)					
- ติดตั้งที่แถวหน้าสุดคนดู	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- ติดตั้งที่แถวหลังสุดคนดู	ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
- บริเวณห้องฉาย	อย่างน้อย 2 ถัง	☐ มีจำนวน.....ถึง ☐ ไม่มี			
สำหรับโรงประเภท ๒	จะต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตรและเพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่องต่อพื้นที่ 250 ตารางเมตร ที่เพิ่มขึ้น	☐ มีจำนวน.....ถึง/..... ^m ☐ ไม่มี			
4.6 โรงมหรสพ ที่อยู่ในอาคารขนาดใหญ่	ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.7 ทางหนีไฟ	ต้องป้องกันไฟและกันควันได้ และทนไฟได้ 2 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.8 โรงมหรสพ ๒ และ ๓	ต้องมีไฟแสงสว่างระหว่างแถวที่นั่งตลอดแนวทางเดิน	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.9 แนวทางเดินภายในโรง	ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.10 ฉนงโรงมหรสพ	ต้องทนไฟได้ 2 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.11 ประตูทางออก	ต้อง เปิดได้ตลอดเวลาที่มีคนอยู่ภายในโรง	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.12 วัสดุตกแต่ง	ต้องมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่กระจายควัน	☐ มี ☐ ไม่มี			
4.13 สายไฟ	ต้องเดินในท่อแต่ถ้าเป็นสายทนไฟต้องทนได้ 1 ชั่วโมง	☐ มี ☐ ไม่มี			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
5.การจัดที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพ					
5.1 จำนวนที่นั่งติดต่อกันยาวหนึ่งคอนปลายสุดของที่นั่งต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.2 จำนวนที่นั่งติดต่อกันตลอดแนวเกินหนึ่งคอนปลายสุดของที่นั่งแต่ละคอนต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 16 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.3 จำนวนที่นั่งคอนที่ติดผนังด้านข้างโรงมหรสพปลายสุดของที่นั่งคอนที่ไม่ติดผนังต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร	ติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง	จำนวน.....ที่นั่ง			
5.4 ที่นั่งคนดูต้องห่างจากจุดสูงสุดของจอหรือเวที	1.5 เท่าของจุดสูงสุด (สำหรับโรงประเภท จ)	ความสูงสุด.....เมตร ระยะห่างที่นั่ง-จอ.....เมตร			
6. จำนวนทางออก/ประตูทางออก					
6.1 โรงที่มีความจุไม่เกิน 50 คน	ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			ขนาดทางออก/ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
6.2 โรงที่มีความจุไม่เกิน 51 - 250 คน	ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
6.3 โรงที่มีความจุไม่เกิน 251 - 600 คน	ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
6.4 โรงที่มีความจุไม่เกิน 601 คนขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง	จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
7. ทางเดินตามขวางภายในโรงมหรสพ					
7.1 ทางเดินด้านหน้า	กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
7.2 ทางเดินด้านหลัง		ความกว้าง.....เมตร			
7.3 ทางเดินกลางทุกระยะที่นั่งไม่เกิน 8 แถว		ความกว้าง.....เมตร			
8.ทางออก/ประตูทางออก					
8.1 ทางออก/ประตูทางออกด้านข้าง	ต้องตรงกับแนวทางเดินตามแนวขวางของโรง	☐ มี ☐ ไม่มี			ขนาดทางออกประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
8.2 ระยะห่างระหว่างทางออกหรือประตู	ระยะไม่น้อยกว่า 1/2 ของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุด	1/2 ของเส้นทแยงมุม.....เมตร ระยะห่างประตู.....เมตร			
8.3 ทางออกด้านหลังเวที(ถ้ามี)	อย่างน้อย 1 แห่ง	☐ มี ☐ ไม่มี จำนวนทางออก/ประตู.....แห่ง			
8.4 ขนาดความกว้างประตูทางออก	กว้าง×สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร × ๒.๐๐ เมตร	กว้าง.....เมตร สูง.....เมตร			
8.5 ธรณีประตูหรือขอบกัน	ห้ามมีธรณีประตู หากมีระดับพื้นต่างกันให้มีระดับพื้นด้านนอกต่ำกว่าด้านในได้ไม่เกิน 2.5 ซม.	☐ ไม่ธรณี ☐ มีธรณี ☐ มีระดับพื้นต่างกัน.....ซม.			
8.6 ทุกบานประตูทางออกมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ	ไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน)	ระยะห่าง.....เมตร			
8.7 ทุกที่นั่งต้องมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ	ไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน)	ระยะห่าง.....เมตร			

รายการที่ตรวจ	เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ	ผลการตรวจ	ข้อพิจารณา		
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	หมายเหตุ
8.8 โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่มีโถงเปิด	ต้องมีระบบควบคุมการกระจายควันและระบบระบายควัน	☐ มี ☐ ไม่มี			
8.9 บันไดหนีไฟ	กว้างไม่น้อย 0.90 เมตร ระบายคนออกสู่ภายนอกได้ ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง	ความกว้าง.....เมตร ใช้เวลาระบายคน.....ชั่วโมง			
8.10 ทางออกสู่บันไดจะต้องมีขนาด	กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
9.ทางเดินภายนอก					
9.1 ทางเดินรอบโรงมหรสพ	กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
9.2 ทางเดินภายนอกที่เข้าร่วมกับโรงอื่น	กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	ความกว้าง.....เมตร			
ความเห็นเจ้าหน้าที่ ☐ เห็นควรออกใบอนุญาตฯ ได้ ☐ เห็นควรแก้ไขเนื่องจากมีข้อบกพร่องดังนี้ 		ลงชื่อ ประธานกรรมการ (.....) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงชื่อ กรรมการ (.....) นายกเทศมนตรีเมืองพังงา ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ (.....) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา			